

Код пробы (образца):

1575.(X).04.14

Наименование пробы (образца):

Вода из скважины

Цель отбора: Контроль по заключенным договорам

Цель исследования: на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Вес, объем пробы: 1л

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

Начало исследований:

9.06.2014


Окончание исследований:

9.06.2014

Регистрационный номер № 472

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень (не более)	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Хлориды	29,76 ± 6,84	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
2	Сульфаты	18,7 ± 3,74	не более 500	мг/л	ГОСТР 52964-2008
3	Нитриты	0,03 ± 0,015	не более 3,3	мг/л	ГОСТ 4192-82
4	Нитраты	2,7 ± 0,62	не более 45	мг/л	ГОСТ 18826-73
5	Мутность	1,4 ± 0,28	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 3351-74
6	Цветность	10,8 ± 2,16	не более 20	градусы	ГОСТР 52769-2007
7	Запах при 20 град.С	2	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
8	Привкус при 20 град.С	1	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
9	Жесткость общая	5,6 ± 0,84	не более 7	°Ж	ГОСТР 52407-2005
10	Железо общее	0,3 ± 0,075	не более 0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72
11	Аммиак и ионы аммония	не обн. (менее 0,05)	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 4192-82

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
техник	Клименко Т.Ю.	

Ф.И.О. и.о. заведующего лабораторией Карпова А.А. подпись 